



(МБДОУ №23) 426076 г. Ижевск, ул. Коммунаров д. 196 тел. 68-56-92е-mail: izhmdou23@mail.ru

20.06.2021 № 8/4
на № 01/05/1/1-5 от 17.02.2021

Министерство РФ по делам ГО и ЧС
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и
профилактической работы

Отчет по исполнению предписания № № 01/05/1/1-5 от 17.02.2021

№ п/п	Нарушение	Отметка об исполнении
1	Покрытие полов выполнено из материалов с показателями выше чем КМ2 (линолеум - сертификаты не представлены 1 младшая группа)	выполнено
2	В детском учреждении с числом мест более 150 третий тип системы оповещения и управления эвакуацией не установлен	Написано письмо на имя начальника УО с просьбой выделения денежных средств. (Копию прилагаю)
3	На объекте защиты помещение вентиляционной камеры, размещенной в <u>пищеблоке</u> , не отделены ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами с другими помещениями.	выполнено
4	На объекте защиты помещение вентиляционной камеры, размещенной в <u>прачечной</u> , не отделены ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами с другими помещениями.	выполнено
5	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	выполнено

Заведующий



Н.М. Бывальцева