



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugrpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска

426072, г. Ижевск, ул. Ленина, 111, телефон (факс) 8(3412) 70-01-37

e-mail: Pergpn@yandex.ru

г. Ижевск

«17» февраля 2021г.

Предписание № 01/05/1/1-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 23»,
заведующему МБДОУ №23 Бывальцевой Наталье Михайловне

во исполнение распоряжения № 01/05 от «02» февраля 2021 г., выданного заместителем главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Филатовым Евгением Сергеевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «10» февраля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «10» февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23», (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 196), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 196.

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Будин Антон Алексеевич

совместно с: заведующим МБДОУ №23 Бывальцевой Натальей Михайловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Покрывшие полов выполнены из материалов с показателями выше чем КМ2 (линолеум - сертификаты не предоставлены, 1-я младшая группа)	ч.7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2022	
2.	В детском дошкольном образовательном учреждении с числом мест более 150 (факт. 170 обучающихся) третий тип системы оповещения и управления эвакуацией не установлен (факт. - второй тип СОУЭ)	НПБ 104-03 п. 5.1, табл. 2, ст.ст. 46,52-54, 83,84,91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.7, табл. 2 СП 3.13130.2009	01.02.2022	
3.	На объекте защиты поме-	ч.1 ст. 88 Федерального закона от	01.02.2022	

	шение вентиляционной камеры не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами с другими помещениями (- вентиляционная камера размещенная в пищеблоке)	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013, п.п. 5.17,5.21*,7.1,7.4 СНиП 21-01-97*, п.1.55 СНиП 2.08.02-89*		
4.	На объекте защиты помещение прачечной не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами с другими помещениями	ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013, п.п. 5.17,5.21*,7.1,7.4 СНиП 21-01-97*, п.1.55 СНиП 2.08.02-89*	01.02.2022	
5.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.02.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов

местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ижевска
по пожарному надзору Будин А.А.
(должность фамилия, инициалы инспектора)



«17» февраля 2021 г.

М.П.

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17.02

2021 г.

(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99

ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород – 8-800-100-11-20

МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99